



OZNACZENIA

- pion c.o.
- rura c.o. zasilająca
- rura c.o. powrotna
- 16*2,0 rura PEX/AL/PEX 16x2,0 mm
- 32*3,0 rura PEX/AL/PEX 32x3,0 mm
- CV11-H oznaczenia typu grzejnika o wysokości H
- L m i długości L

Rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych i wodociagowych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Połączenie zaciskowe.

Inwestor		GMINA NIEDRZICA DUŻA Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża			
Adres budowy		m. NIEDRZWICA DUŻA, gm. NIEDRZWICA DUŻA, działka nr ew. 2111/3			
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Grzegorz Drabik	upr. bud. Nr LUB/0382/PBS/15	10.2016	
Sanitarna	Sprawdził	mgr inż. Bartłomiej Deneka	upr. bud. Nr LUB/0078/PWOS/13	10.2016	
Sanitarna					
Treść rysunku: Rozwinięcie - instalacja c.o.				Skala: -	Rys nr: 6