

# WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych  
ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;  
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,  
www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl

ZP.271.1.16.2017

Niedzwica Duża, dnia 10.08.2017 r.

dotyczy:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedzwica Duża”.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp odpowiada na pytania wykonawcy oraz na podstawie art.38 ust. 4 w zw. z ust. 4a pkt. 1) oraz 12a ust.1 ustawy Pzp dokonuje w poniższy sposób modyfikacji treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu:

### I. ODPWOIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

#### Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej doc.

#### Odpowiedź

Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej doc.

#### Pytanie 2

Ze względu na duży zakres zadania i specjalistyczny charakter instalacji oraz ze względu na długi weekend (12-15.08.2017) r. prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 24.08.2017 r.

#### Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składani ofert do 24.08.2017 r. do godz. 9.00.

#### Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej ATH, ze względu na kosztorysowe rozliczenie inwestycji – dotyczy CZĘŚCI II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

#### Pytanie 4


Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych zbiorników filtracyjnych i aeratora innych producentów w wykonaniu ze stali czarnej, nierdzewnej lub kompozytowym?

- dotyczy CZĘŚĆ II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych zbiorników filtracyjnych i aeratorów innych producentów ujednolicając wykonanie materiałowe ze stali austenitycznej w gat. AISI 304 (nierdzewna), 316L (kwasoodporna). W przypadku stosowania urządzeń równoważnych należy wyszczególnić wszystkie urządzenia





# WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych  
ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;  
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,  
www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl

i elementy technologiczne równoważne jakie zostały ujęte w ofercie określając ich parametry technologiczne i materiałowe oraz typ i producenta.

## Pytanie 5

Prosimy o załączenie rysunku E-01 Plan sytuacyjny 2 – Model, projekt wykonawczy branża elektryczna, plik jest uszkodzony.

- dotyczy CZĘŚCI II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

## Odpowiedź

Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP rys. E-01 plan sytuacyjny.

## Pytanie 6

Prosimy o załączenie Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru Robót budowlanych – branża technologiczna.

- dotyczy CZĘŚCI II – remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

## Odpowiedź

Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP STWiOR cz. technologiczna i sanitarna.

## Pytanie 7

Prosimy o sprecyzowanie ilości zaworów Aquatic, zgodnie z projektem jest 15 szt. o średnicy DN 80, 3 szt. o średnicy DN 50 i 3 szt. o średnicy DN 32. Zgodnie z przedmiarem jest 18 szt. o średnicy DN 80, 3 szt. o średnicy DN 50 i 0 szt. o średnicy DN 32. Czy w wycenie przyjmować zawory Aquatic o średnicy DN 32?

- dotyczy CZĘŚCI II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

## Odpowiedź

Ilość zaworów Aquatic o średnicy DN80 – 15szt., o średnicy DN50 – 3szt., o średnicy DN32 – 3szt.

W związku z tym w SIWZ w Załączniku nr 6 - Przedmiary branżowe SUW i ujęcie wody w przedmiarze o nazwie PR technologia, branża sanitarna należy przyjąć:

Poz. 4.2.5 - 15 szt.

Poz. 4.2.6- 3 szt.

Należy dodać poz. 4.2.37 z elementami: Kod KNNR 4 0132-040, Opis: Montaż zaworów hydraulicznych Aquatic DN 32 mm, instalacji wodociagowych z rur z PVC z końcówkami do klejenia - dostawa z automatyką, Ilość 3 szt.

Łączna ilość zaworów pozostaje bez zmian.

## Pytanie 8

Prosimy o sprecyzowanie z jaką wydajnością mają pracować filtry, zgodnie z projektem jest to praca równoległa 3 filtrów, wydajności 46m<sup>3</sup>/h przy prędkości liniowej 10 m/h (3 filtrów) przy prędkości liniowej 19,66 m/h. Zgodnie z procesem technologicznym i sztuką inżynierską wydajność 3 filtrów o średnicy 1000 mm przy pracy równoległej powinna wynosić maksymalnie ok. 23,5 m<sup>3</sup>/h przy prędkości liniowej 10 m/h.


- dotyczy CZĘŚCI II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

## Odpowiedź

Maksymalna wydajność filtrów dla SUW w Krężnicy Jarej wynosi 46m<sup>3</sup>/h.

Zup. WÓJTA  
*Barosz Dąbrowski*  
Barosz Dąbrowski  
Zastępca Wójta





# WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych  
ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;  
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,  
www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl

## Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że pompa w studni St.1 ma pracować z wydajnością nominalną 20 m<sup>3</sup>/h a pompa w studni St 2. ma pracować z wydajnością nominalną 50 m<sup>3</sup>/h. Czy pompy mają pracować naprzemiennie i czy pompa w studni St. 2 ma być dławiona do wydajności ok. 20 m<sup>3</sup>/h?

- dotyczy CZĘŚĆI II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

## Odpowiedź

Każda ze studni pracuje z parametrami dla których ma zatwierdzone zasoby, czyli studnia nr 1 z wydajnością do 20m<sup>3</sup>/h (studnia awaryjna) a studnia nr 2 do 46m<sup>3</sup>/h i jest to studnia podstawowa.

## Pytanie 10

Czy w zakres zadania dowodzi dostawa i montaż układu do pomiaru parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu. Sondy do pomiaru koncentracji osadu, zgodnie z przedmiarem robót część elektryczna i AKPiA poz. 7.1.1?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów układu i prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie parametry ma mierzyć, w projekcie taki układ nie występuje.

- dotyczy CZĘŚĆI II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

## Odpowiedź

Nie wchodzi. Zamawiający załączył błędny przedmiar robót dotyczący instalacji elektryczne i AKPiA. Zamawiający zamieścił aktualny przedmiar robót dotyczący instalacji elektryczne i AKPiA w załączniku nr 6.

## Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować dmuchawę powietrza zgodnie z projektem. W przedmiarze robót część technologiczna poz. 4.3. i poz. 4.3.2 jest dostawa i montaż dmuchawy o różnych parametrach.

- dotyczy CZĘŚĆI II – remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.


## Odpowiedź

Tak należy dostarczyć dmuchawę walcową zgodnie z projektem o parametrach:

Zasilanie:	400 V / 3 fazy / 50 Hz
rodzaj eksploatacji:	nadciśnienie
różnica ciśnienia:	800 mbar
moc znam. silnika:	4,0 kW
znam. prędkość obrot. bloku:	2 750 o/min
wydatek objętościowy:	1,46 m <sup>3</sup> /min
odpowiedni do eksplo. z przetw.:	tak
obudowa tłumiąca dźwięki:	z obudową

W związku z tym w SIWZ w Załączniku nr 6 - Przedmiary branżowe SUW i ujęcie wody w przedmiarze o nazwie PR technologia, branża sanitarna należy przyjąć w pozycji 4.3.1 opis: Dmuchawa sprężonego powietrza walcowa Q = 1,46 m<sup>3</sup>/min, silnik 4,0kW, zasilanie 400V/3faz./50Hz, typ BB 52 C (KAESER) z obudową dźwiękochłonną





# WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

ul. Lubelska 30; 24-220 Niedrzwica Duża;

tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,

www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl

## Pytanie 12

Czy z kosztorysu ofertowego można wykreślić nazwy własne urządzeń w przypadku stosowania urządzeń równoważnych?

- dotyczy CZĘŚCI II – Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody.

## Odpowiedź

Tak. Z kosztorysu ofertowego można wykreślić nazwy własne urządzeń w przypadku stosowania urządzeń równoważnych. W przypadku stosowania urządzeń równoważnych należy wyszczególnić wszystkie urządzenia i elementy technologiczne równoważne jakie zostały ujęte w ofercie określając ich parametry technologiczne i materiałowe oraz typ i producenta.

## II. MODYFIKACJA

### ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – DOTYCZY CZĘŚCI I ORAZ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


#### JEST

1. Oferty należy składać pocztą lub osobiście w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30, 24 - 220 Niedrzwica Duża (parter – pokój nr 2 kancelaria) do dnia 17.08.2017 r. do godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie dnia 17.08.2017 r. o godz. 09:15 w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30, 24 - 220 Niedrzwica Duża (parter – sala konferencyjna), zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### POWINNO BYĆ

1. Oferty należy składać pocztą lub osobiście w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30, 24 - 220 Niedrzwica Duża (parter – pokój nr 2 kancelaria) do dnia 24.08.2017 r. do godz. 09:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie dnia 24.08.2017 r. o godz. 09:15 w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30, 24 - 220 Niedrzwica Duża (parter – sala konferencyjna), zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.





# WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych  
ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;  
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,  
www.niedzwicaduza.pl, e-mail: info@niedzwicaduza.pl

Zamawiający modyfikuje odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 561277 - N - 2017 z dnia 2017.08.01 r.).

Modyfikacja niniejsza zamieszczona została w Biuletynie Zamówień Publicznych **pod nr 500011727-N-2017 z dnia 10.08.2017 r.**

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ pozostają bez zmian.

### III.

#### Załączniki:

1. załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej doc.
2. STWiOR cz. technologiczna i sanitarna.
3. rys. E-01 plan sytuacyjny.
4. aktualny przedmiar robót dotyczący instalacji elektryczne i AKPiA

Z up. WÓJTA  
*Bartosz Labrowski*  
Bartosz Labrowski  
Zastępca Wójta

