

WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
ul. Lubelska 30; 24-220 Niedrzwica Duża;
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,
www.niedrzwicaduza.pl, e-mail: info@niedrzwicaduza.pl

ZP.271.1.16.2017

Niedrzwica Duża, dnia 27.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCY ORAZ O DOKONYWANIU PONOWNEJ OCENY OFERTY


Dotyczy:

„Przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krężnica Jara gmina Niedrzwica Duża”- Zadanie współfinansowane ze Śródków Unii Europejskiej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w związku z wyrokiem KIO z dnia 10 października 2017 r., doręczonym Zamawiającemu dnia 24 października 2017 r., unieważnia przeprowadzoną dnia 24 sierpnia 2017 r. czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy KONSORCJUM FIRM: Lider - WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik, Partner – Firma Inżynieryjna DRILL-BUD Piotr Bobruk ul. Kilińskiego 1, 23 – 300 Janów Lubelski - z dnia 24 sierpnia 2017 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie

Zamawiający dokonując oceny ofert w niniejszym postępowaniu przeoczył okoliczność, iż w jednym z ośmiu kosztorysów Konsorcjum WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku Firma Inżynieryjna DRILL-BUD Piotr Bobruk (na etap II - przyłącza) omyłkowo zamieniono miejscami pozycje 1.1.7 KNNR 1 021401 i 1.1.8. KNNR 2-010320-0401 względem przedmiaru robót, co spowodowało różnice w obmiarze tych pozycji. W przedmiarze pozycja 1.1.7 KNNR to Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w ilości 19,808 m³ a pozycja 1.1.8 KNNR to Zasypanie wykopów spycharką w ilości 559,092 m³. Konsorcjum w swoim kosztorysie pomyliło kolejność i jako pozycje 1.1.7 KNNR podało Zasypanie wykopów koparką w ilości 19,808 m³ a jako pozycje 1.1.8 KNNR podało Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w ilości 559,092 m³. Niniejsza pomyłka wynika z faktu, iż



w trzech pozostałych przedmiarach na przyłącza wodociągowe (na etap I, IIIA, IIIB) Zamawiający jako pozycję 1.1.7 KNNR podawał Ręczne zasypywanie wykopów liniowych a jako pozycję 1.1.8 KNNR Zasypanie wykopów spycharką, tylko w jednym przedmiarze (na etap II) kolejność jest zamieniona, czego nie zauważyło Konsorcjum sporządzając kosztorys, a następnie nie zauważył Zamawiający sprawdzając ten kosztorys. Niniejsza okoliczność była przedmiotem rozważania postępowania toczącego się pod sygn. akt: 2005/17 przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie KIO w wyroku z dnia 10 października 2017 r. wskazało: „(...) niezgodność ta podlega poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, (...) nie ma wpływu na wynik postępowania”. Wystąpienie w/w błędu nie powoduje konieczności odrzucenia oferty Konsorcjum a jedynie jej poprawę i dokonanie ponownego wyboru jako najkorzystniejszej oferty w przetargu.

Mając na uwadze niniejsze Zamawiający, korzystając z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp poprawi oczywistą pomyłkę w obmiarze w ofercie Wykonawcy. Uwzględnienie prawidłowych ilości w ofercie Konsorcjum doprowadzi do zmniejszenia ceny całkowitej oferty o 10 720,96 zł netto, co oznacza, iż i tak oferta Konsorcjum pozostawała będzie najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

WÓJT
Adam Kuna

